

Attestation of Durability Testing at DORMA Sliding Door Drives

Registrier-Nr. 10 799 385798

Registered No. 10 799 385798

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

Auftragsdatum
Date of order

Aktenzeichen
File reference

Prüfbericht Nr.
Test report no.

10.08.2010

8000385798

05 YTT 551138
08 780 554947

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

**DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1**

**Name and address of
the customer**

58256 Ennepetal

Geprüft nach

**We herewith confirm that the following sliding door
drives**

Tested in accordance with

**DORMA ES200
DORMA ES200-2D
DORMA ES200EASY**

**passes a durability test of 1.000.000 operating cycles
as part of a type test covered by the technical reports
mentioned above**

Department Safety Related Services
Testing Laboratory Product Safety



Ralf Laborenz



Matthias Springer

Headquarters
TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Phone: +49 201 825-0
Fax: +49 201 825-2517
info.tncert@tuev-nord.de
www.tuev-nord-cert.com

Director
Dipl.-Volksw. Ulf Theike
Deputy director
Dipl.-Ing. Wolfgang Wielpütz

Registration Office
Amtsgericht Essen
HRB 9976
VAT No.: DE 811389923
Tax No.: 111/5706/2193

Deutsche Bank AG, Essen
Bank Code: 360 700 50
Account No.: 0607895000
BIC (SWIFT-Code): DEUTDEDE
IBAN-Code: DE 26 3607 0050 0607 8950 00